







设备编号											
主 接 线 方 案	单 线 图	TMY-3*(60*6)						TMY-3×(50×5)+1×(40×4)			
											
用 途		高压进线		高压出线		变压器室		低压总柜		低压出线	
主 电 路 电 器 元 件	隔离开关			FLN36-12D/T125-25	1			HD13BX-1000/31	1	HD13BX-1000/31	1
	熔断器			XRNT-12 40A	3						
	带电显示器	DXN-10T	1	DXN-10T	1						
	避雷器	HY5WS-17/50	3	HY5WS-17/50	3						HY1.5W-0.28/1.3
	变压器					S20-400/10/0.4 Dyn11, Ud%=4.0	1				
	断路器							W型-1000/3 800A	1	M型-400A/400A M型-400A/315A	1 3
	接触器										CJ19-43A
	电力电容器										BSMJ0.45-20-3
	电压互感器							BH0.66-800/5 0.5	4	BH-0.66-400/5	4
	电流互感器							BH0.66-600/5 0.2S	3		BH0.66-400/5
	电流表							42L6-1000/5	3	400/5A	4
	电压表							42L6 0-450V	1		
	转换开关							LW5D-16HY3/3	1		
	指示灯										
	温控仪					WTZK-02	1				
	热继电器										JR36-43A
	电缆故障指示器	FCI-II	3只	FCI-II	3只						
	功补仪										JKL-5CF
用电名称				变压器保护							
柜体尺寸		800*900*2000		800*900*2000				800*800*2000		800*800*2000	

注：箱变内预留安装集抄采集器、计量、表计及配网检测终端位置，低压进线柜中计量用电流互感器根据当地供电公司计量方案而定为保证电能质量，须加装低压智能型免维护无功自动补偿装置，具备自动过零投切、分相补偿无功,箱变应安装门禁系统、除湿设备。

 宁国市永祥电力工程技术有限公司 证书编号：A234023749				安徽众益售电有限公司2025年配网众益广场#2公用变等10kV箱变技术改造项目				工程	施工	设计阶段
批 准	艾兴祥	设 计	李海燕	众益广场公用变系统图						
		CAD制图								
审 核	丁海	比 例								
校 核	丁海	日 期		图 号	10PD-ZY0407-001				图 纸 级 别	