






设备编号											
主 接 线 方 案	单 线 图	TMY-3*(50*5)								TMY-3×(100×10)+1×(80×8)	
用 途		高压进线		高压出线		变压器室		低压总柜		低压出线	
主 电 路 电 器 元 件	隔离开关			DGN-12/630	1			HD13BX-2000/31	1	HD13BX-2000/31	1
	熔断器										
	带电显示器	DXN-10T	1	DXN-10T	1						
	避雷器	HY5WS-17/50	3	HY5WS-17/50	3						HY1.5W-0.28/1.3
	变压器					S20-800/10/0.4 Dyn11, Ud%=4.5	1				
	断路器			VS-12/630	1			W型-2000/2000A	1	M型-400/400A M型-630/630A	4 1
	接触器										CJ19-63A
	电力电容器										BSMJ0.45-30-3 BSMJ0.45-20-3
	电压互感器	JDZ10-10B 10/0.22 0.5	1								BH0.66-600/5
	电流互感器			LZZBJ9-10 100/5 0.5/10P10				BH0.66-2000/5 0.5	4	BH-0.66-400/5 BH-0.66-600/5	12 3
	电流表							42L6-2000/5	3	400/5A, 600/5A	12+3
	电压表							42L6 0-450V	1		
	转换开关							LW5D-16HY3/3	1		
	指示灯										
	温控仪					WTZK-02	1				
	热继电器										JR36-63A
电缆故障指示器	FCI-II	3只	FCI-II	3只							JKL-5CF
功补仪											1
微机保护			ZHD-231	1	变压器保护						
其他配置		UPS电源									
柜体尺寸		800*900*2000		800*900*2000				800*800*2000		800*1200*2000	
										800*800*2000	

- 注：1、户外底座需加高，预留通风孔
- 2、须加装低压智能型免维护无功自动补偿装置，具备自动过零投切、分相补偿无功,箱变应安装门禁系统、除湿设备。
- 3、箱变内低压出线柜每路出线预留安装计量、集抄采集器、表计及配网检测终端位置。

<div>宁国市永祥电力工程技术有限公司</div> <div>证书编号：A234023749</div>				宁国市城区公共停车场充电设施采购（一期）项目 宁国汽车站内充电桩			施工		设计 阶段	
批 准		设 计		800kVA欧式箱变系统图						
	CAD制图									
审 核		比 例								
校 核		日 期		图 号	NGQCZTCC-010			图 纸 级 别		